

Disattivazione della fornitura e scollegamento dalla rete

La richiesta della disattivazione e lo scollegamento avviene mediante il modulo “**richiesta preventivo**”, presente nella sezione “**modulistica**” della presente home-page. La richiesta può essere trasmessa per posta, posta elettronica o consegnata direttamente negli uffici della Società cooperativa Energie Vintl,
Via Val Pusteria 1/D

Informazioni generali in merito alla disattivazione della fornitura (TUAR, Art. 9.3):

La disattivazione della fornitura si effettua mediante:

- a) chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
- b) effettuazione della lettura di cessazione;
- c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).

Informazioni generali in merito a lo scollegamento dalla rete (TUAR, Art. 9.3):

- a) chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
- b) effettuazione della lettura di cessazione;
- c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).
- d) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà dell' esercente;
- e) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
- f) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.

Corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete

Non sono previsti corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete, ad eccezione dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia di cui al comma 7.1 TUAR.